

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE GRUPPO DI POMPAGGIO ANTINCENDIO	Periodicità Manutenzione: TRIENNALE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: UNI EN 12845 2020
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Serbatoi di accumulo e a pressione: Verificare l'eventuale presenza di corrosione. Se necessario, i serbatoi dovranno essere riverniciati e/o sottoposti al rinnovamento della protezione anticorrosione	<input type="checkbox"/>	2	Esaminare tutte le valvole di intercettazione dell'alimentazione idrica, le valvole di allarme e le valvole di non ritorno. Tutte le valvole dovranno essere revisionate e/o sostituite	<input type="checkbox"/>

Nota:

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____