

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE IMPIANTI DI SPEGNIMENTO A SCHIUMA	Periodicità Manutenzione: SETTIMANALE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: UNI 13565
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Controllare i livelli dei serbatoi dell'acqua, di adescamento della pompa e di concentrato schiumogeno (esclusi i serbatoi a membrana). Tutti i serbatoi devono essere sempre pieni;	<input type="checkbox"/>	4	verificare che lo stato dei dispositivi di avvio automatico e manuale delle pompe sia corretto;	<input type="checkbox"/>
2	verificare il corretto funzionamento dei sistemi di riscaldamento (durante il periodo di riscaldamento);	<input type="checkbox"/>	5	verificare se vi siano perdite, danneggiamenti o corrosione ed eventualmente intraprendere gli interventi necessari.	<input type="checkbox"/>
3	controllare visivamente la corretta posizione e il fissaggio di tutte le valvole di arresto;	<input type="checkbox"/>			

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____