

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE Interruttore di protezione generale in SF6 CABINA ELETTRICA (PGSF6)	Periodicità Manutenzione: ANNUALE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Controllo generale e installazione	<input type="checkbox"/>	5	Verifica tensioni ausiliarie	<input type="checkbox"/>
2	Controllo integrità parti isolanti e pulizia	<input type="checkbox"/>	6	Controllo pressione gas nei poli ed eventuale rabbocco	<input type="checkbox"/>
3	Controllo e pulizia contatti principali di innesto e connessione	<input type="checkbox"/>	7	Esecuzione ciclo di manovra O-CO	<input type="checkbox"/>
4	Verifica funzionamento elettrico	<input type="checkbox"/>	8	Controllo inserzione - prova - estratto	<input type="checkbox"/>

Nota: Al raggiungimento del limite delle manovre previste dal costruttore: Sostituzione del comando meccanico e sostituzione dei poli

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____