

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: <b>MANUTENZIONE Interruttore di protezione generale in SF6 CABINA ELETTRICA (PGSF6)</b>	Periodicità Manutenzione: <b>BIENNALE</b>
--	---

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Rilievo dei tempi di apertura e chiusura e confronto con dati nominali	<input type="checkbox"/>	5	Pulizia e lubrificazione meccanismi di comando	<input type="checkbox"/>
2	Verifica funzionalità relé di protezione integrato con apparecchiatura di test	<input type="checkbox"/>			

**Nota:**  
 Al raggiungimento del limite delle manovre previste dal costruttore: Sostituzione del comando meccanico e sostituzione dei poli

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma Addetto Lavori: \_\_\_\_\_