

| | | |
|---------------|--------------|-------|
| Commessa nr.: | Committente: | Sede: |
|---------------|--------------|-------|

| | |
|--|---|
| Richiesta di intervento: MANUTENZIONE Interruttore di protezione generale in SF6 CABINA ELETTRICA (PGSF6) | Periodicità Manutenzione: QUINQUENNALE |
|--|---|

| DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| Descrizione Impianto: | Cod. CMMS: | Normativa: CEI 78-17 |
| Marca: | Modello: | Matricola: |

| ID | Check List Attività | Esito | ID | Check List Attività | Esito |
|----|--|--------------------------|----|---|--------------------------|
| 1 | Sostituzione componenti di usura del comando meccanico | <input type="checkbox"/> | 5 | Controllo usura contatti d'arco, se possibile | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Regolazione del meccanismo di comando | <input type="checkbox"/> | | | |

Nota:
 Al raggiungimento del limite delle manovre previste dal costruttore: Sostituzione del comando meccanico e sostituzione dei poli

| STRUMENTAZIONE UTILIZZATA | | |
|---------------------------|-----------|--|
| Tipo strumento | Matricola | Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità) |
| | | <input type="checkbox"/> |

Eseguito il: ____ / ____ / ____

Firma Addetto Lavori: _____