

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE LOCALE CABINA ELETTRICA	Periodicità Manutenzione: ANNUALE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Interno della cabina – Verifiche integrità, pulizia, ingombri	<input type="checkbox"/>	9	Conduttori e collegamenti di protezione - Verifiche integrità, ossidazioni e controllo serraggio bulloni	<input type="checkbox"/>
2	Verifiche funzionalità Porte, finestre, botole, cunicoli	<input type="checkbox"/>	10	Sistemi di prevenzione ed emergenza - Verifiche controllo disponibilità DPC e stato di conservazione; controllo carica degli estintori e data di scadenza	<input type="checkbox"/>
3	Verifiche Condizioni climatiche/ambientali in cabina: temperatura, umidità	<input type="checkbox"/>	11	Verifica Impianti di illuminazione naturale	<input type="checkbox"/>
4	Segnali di avvertimento e pericolo - Verifiche fissaggio, intellegibilità, completezza dei cartelli	<input type="checkbox"/>	12	Controllo efficienza serrature, chiavi, lucchetti, dispositivi di apertura porte di ingresso	<input type="checkbox"/>
5	Indicazioni primo soccorso e schemi elettrici – Verifiche presenza e intellegibilità	<input type="checkbox"/>	13	Controllo larghezza passaggi tra le apparecchiature, vie di fuga e soccorso	<input type="checkbox"/>
6	Impianti di illuminazione ordinaria e di sicurezza – Verifiche efficienza, funzionalità pulsante di sgancio	<input type="checkbox"/>	14	Controllo efficacia misure di protezione contro i contatti diretti	<input type="checkbox"/>
7	Controllo visibilità segnaletica di esodo cabina, indicazione dei luoghi di soccorso più vicini	<input type="checkbox"/>	15	Controllo sistema illuminazione emergenza e sicurezza tramite scarica e ricarica accumulatori	<input type="checkbox"/>
8	Controllo uscite di emergenza e funzionamento maniglioni antipanico	<input type="checkbox"/>	16	UPS Servizi aux: Verifiche: Pulizia esterna, e funzionamento	<input type="checkbox"/>

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
17	Controllo efficienza sistema alimentazione di soccorso UPS, tramite scarica e ricarica accumulatori	<input type="checkbox"/>			
Nota:					

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____ / ____ / ____

Firma Addetto Lavori: _____