

| | | |
|---------------|--------------|-------|
| Commessa nr.: | Committente: | Sede: |
|---------------|--------------|-------|

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Richiesta di intervento: MANUTENZIONE Quadro Generale Bassa Tensione CABINA ELETTRICA (QGBT) | Periodicità Manutenzione: ANNUALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|

| DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| Descrizione Impianto: | Cod. CMMS: | Normativa: CEI 78-17 |
| Marca: | Modello: | Matricola: |

| ID | Check List Attività | Esito | ID | Check List Attività | Esito |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Esame a vista dello stato della intera struttura metallica | <input type="checkbox"/> | 4 | Controllo aperture per passaggio cavi e tamponature | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Verifica presenza di corpi estranei all'interno del quadro | <input type="checkbox"/> | 5 | Pulizia e serraggio morsettiere | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Pulizia parti isolanti e parti attive | <input type="checkbox"/> | 6 | Controllo collegamenti ausiliari | <input type="checkbox"/> |

| |
|--------------|
| Nota: |
|--------------|

| STRUMENTAZIONE UTILIZZATA | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Tipo strumento | Matricola | Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità) |
| | | <input type="checkbox"/> |

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____