

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: <b>MANUTENZIONE Quadro Generale Bassa Tensione CABINA ELETTRICA (QGBT)</b>	Periodicità Manutenzione: <b>BIENNALE</b>
---	---

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Controllo serraggio della bulloneria	<input type="checkbox"/>	4	Verifica intellegibilità e completezza targhe per sequenza manovre	<input type="checkbox"/>
2	Pulizia cinematismi, lubrificazione	<input type="checkbox"/>	5	Verifica funzionalità delle parti estraibili	<input type="checkbox"/>
3	Controllo blocchi e interblocchi	<input type="checkbox"/>	6	Verifica funzionalità degli otturatori e dei diaframmi	<input type="checkbox"/>

**Nota:**

Gli **otturatori** sono dispositivi meccanici presenti nei quadri elettrici e negli interruttori modulari che proteggono dall'accesso accidentale ai contatti sotto tensione all'interno del quadro. I **diaframmi** sono elementi divisorii, spesso in plastica o metallo, che separano fisicamente diverse sezioni o componenti all'interno di un quadro elettrico. I **cinematismi** si riferiscono ai meccanismi mobili e alle parti meccaniche che consentono il movimento o il funzionamento di specifici componenti all'interno del quadro

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**Firma Addetto Lavori:** \_\_\_\_\_