

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE IMPIANTI SPRINKLER	Periodicità Manutenzione: SETTIMANALE
---	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: UNI EN 12845 2020
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Letture di pressione dei manometri dell'acqua e dell'aria sugli impianti, condotte principali e serbatoi a pressione. Verificare che, la pressione delle tubazioni a secco, non dovrebbe scendere di oltre 1 bar alla settimana.	☐	5	Prova di avviamento automatico della pompa: 1) Controllo dei livelli di carburante e olio lubrificante 2) Ridurre la pressione dell'acqua sino alle condizioni di avvio automatico 3) Controllare e registrare la pressione di avviamento 4) Controllare la pressione dell'olio delle motopompe diesel ed il flusso dell'acqua nel circuito di raffreddamento	☐
2	Verificare tutti i livelli dell'acqua nei bacini di accumulo	☐	6	Prova di riavvio del motore diesel: 1) Dopo la prova ID5 il motore deve essere fatto funzionare per 20 min. Il motore deve essere successivamente fermato ed immediatamente riavviato utilizzando il pulsante di prova dell'avviamento manuale. 2) Controllare il livello dell'acqua nel circuito di raffreddamento.	☐
3	Verificare la posizione corretta di tutte le valvole	☐	7	Controllo impianti di riscaldamento localizzati e cavi elettroscaldanti antigelo sulle tubazioni.	☐
4	Prova della campana idraulica che deve essere fatta suonare per non meno di 30 s.	☐	8		☐
Nota:					

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		☐

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____