

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE IMPIANTI SPRINKLER	Periodicità Manutenzione: TRIMESTRALE
---	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: UNI EN 12845 2020
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Revisione del livello di pericolo. Verificare se l'impianto necessita di appropriate modifiche dovute a qualsiasi cambiamento intervenuto sulla struttura rispetto al progetto iniziale	<input type="checkbox"/>	5	Manovra di tutte le valvole che controllano il flusso d'acqua agli sprinkler per assicurare il funzionamento	<input type="checkbox"/>
2	Accurata pulizia degli sprinkler, delle valvole a controllo termico e degli ugelli spray. Sostituire i componenti deformati o verniciati.	<input type="checkbox"/>	6	Controllo degli allarmi di portata. Controllo del funzionamento dei manometri e dei pressostati	<input type="checkbox"/>
3	Controllo corrosioni sulle tubazioni e sui sostegni delle tubazioni Eseguire eventuali verniciature e ripristini	<input type="checkbox"/>	7	Controllo della quantità e delle condizioni delle parti di ricambio disponibili (Testine)	<input type="checkbox"/>
4	Verifica alimentazione idrica e relativi allarmi tramite testina di prova. Le pompe presenti sull'alimentazione idrica devono avviarsi automaticamente e i valori di portata e pressione non devono essere minori di quelli riportati a progetto.	<input type="checkbox"/>	8	Verifica alimentazione elettrica secondaria (Generatore diesel)	<input type="checkbox"/>

Nota: Per gli sprinkler installati all'interno delle cabine di verniciatura è possibile che l'attività ID2 debba essere svolta con più frequenza.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____ / ____ / ____

Firma Addetto Lavori: _____