

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE ASCENSORI	Periodicità Manutenzione: SEMESTRALE
--	---

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: D.P.R. n. 162/1999
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza	<input type="checkbox"/>	3	Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra	<input type="checkbox"/>
2	Verifica minuta delle funi, delle catene ed i loro attacchi	<input type="checkbox"/>	4	Annotare i risultati di queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16	<input type="checkbox"/>

Nota: Il manutentore promuove tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate, e a verificarne l'avvenuta, corretta, riparazione. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____