

|               |              |       |
|---------------|--------------|-------|
| Commessa nr.: | Committente: | Sede: |
|---------------|--------------|-------|

|                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Richiesta di intervento: <b>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA CABINA ELETTRICA (GEE)</b> | Periodicità Manutenzione: <b>SEMESTRALE</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

| DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO |            |                      |
|------------------------------|------------|----------------------|
| Descrizione Impianto:        | Cod. CMMS: | Normativa: CEI 78-17 |
| Marca:                       | Modello:   | Matricola:           |

| ID | Check List Attività                                                                                                                    | Esito                    | ID | Check List Attività                                                 | Esito                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Verifica cartucce olio, gasolio, filtri aria, livello combustibile, acqua e lubrificante del motore primo                              | <input type="checkbox"/> | 6  | Verifica dei silenziatori, degli scarichi e rumorosità              | <input type="checkbox"/> |
| 2  | Verifica stato di carica e livello elettrolito delle batterie                                                                          | <input type="checkbox"/> | 7  | Verifica funzionalità dei pulsanti di arresto                       | <input type="checkbox"/> |
| 3  | Verifica efficienza di interruttori, fusibili, commutatore rete e gruppo controllo tensione c.c. degli ausiliari del quadro di comando | <input type="checkbox"/> | 8  | Controllo serraggio delle connessioni delle parti attive            | <input type="checkbox"/> |
| 4  | Pulizia del radiatore del generatore                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | 9  | Ingrassaggio cuscinetti dell'alternatore, controllo giunto elastico | <input type="checkbox"/> |
| 5  | Prova di funzionamento a vuoto, a carico e in parallelo, verifica tensioni                                                             | <input type="checkbox"/> | 10 | Controllo del sistema di parallelo con la semisbarra in BT          | <input type="checkbox"/> |

**Nota:**

| STRUMENTAZIONE UTILIZZATA |           |                                                    |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| Tipo strumento            | Matricola | Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità) |
|                           |           | <input type="checkbox"/>                           |

Eseguito il: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma Addetto Lavori: \_\_\_\_\_