

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: <b>MANUTENZIONE Interruttore sottovuoto CABINA ELETTRICA (ISV)</b>	Periodicità Manutenzione: <b>ANNUALE</b>
---	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Controllo generale e condizioni di installazione	<input type="checkbox"/>	5	Verifica tensioni ausiliarie	<input type="checkbox"/>
2	Controllo integrità parti isolanti	<input type="checkbox"/>	6	Esecuzione ciclo di manovra O-CO	<input type="checkbox"/>
3	Pulizia di tutte le parti isolanti	<input type="checkbox"/>	7	Verifica serraggio connessioni di potenza sui relativi codoli	<input type="checkbox"/>
4	Verifica funzionamento elettrico	<input type="checkbox"/>	8	Controllo inserzione - prova - estratto	<input type="checkbox"/>

<b>Nota:</b> Al raggiungimento del limite delle manovre previste dal costruttore: Sostituzione del comando meccanico e sostituzione dei poli
---

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Firma Addetto Lavori: \_\_\_\_\_