

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE Interruttore sottovuoto CABINA ELETTRICA (ISV)	Periodicità Manutenzione: BIENNALE
---	---

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Pulizia e lubrificazione meccanismi di comando	<input type="checkbox"/>	3	Verifica funzionalità relé di protezione integrato con apparecchiatura di test	<input type="checkbox"/>
2	Rilievo tempi di apertura e chiusura e confronto con dati nominali	<input type="checkbox"/>			

Nota:
 Al raggiungimento del limite delle manovre previste dal costruttore: Sostituzione del comando meccanico e sostituzione dei poli

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>



Eseguito il: ____ / ____ / ____

Firma Addetto Lavori: _____