

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE Interruttore di manovra Sezionatore con fusibili CABINA ELETTRICA (IMS-F)	Periodicità Manutenzione: ANNUALE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Verifica fissaggio e dispositivo di sgancio dei fusibili e rispondenza della taglia all'ultimo	<input type="checkbox"/>	6	Simulazione apertura IMS-F per intervento fusibile	<input type="checkbox"/>
2	esame a vista delle parti attive e pulizia	<input type="checkbox"/>	7	Pulizia e lubrificazione di tutti i meccanismi	<input type="checkbox"/>
3	Controllo dell'integrità delle parti isolanti e pulizia	<input type="checkbox"/>	8	Controllo distanze dei contatti	<input type="checkbox"/>
4	Controllo delle trasmissioni	<input type="checkbox"/>	9	Controllo stato di usura dei contatti	<input type="checkbox"/>
5	Controllo generale e condizioni di installazione				

Nota:

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____ / ____ / ____

Firma Addetto Lavori: _____