

| | | |
|---------------|--------------|-------|
| Commessa nr.: | Committente: | Sede: |
|---------------|--------------|-------|

| | |
|--|---|
| Richiesta di intervento: MANUTENZIONE Interruttore di manovra Sezionatore con fusibili CABINA ELETTRICA (IMS-F) | Periodicità Manutenzione: QUINQUENNALE |
|--|---|

| DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO | | |
|------------------------------|------------|----------------------|
| Descrizione Impianto: | Cod. CMMS: | Normativa: CEI 78-17 |
| Marca: | Modello: | Matricola: |

| ID | Check List Attività | Esito | ID | Check List Attività | Esito |
|----|---|--------------------------|----|---|--------------------------|
| 1 | Verifica funzionalità dei blocchi e interblocchi elettrici e meccanici e manovre relative | <input type="checkbox"/> | 3 | Verifica inserzione delle lame di contatto IMS e ST | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Ingrassaggio contatti fissi e mobili con esclusione di quelli d'arco | <input type="checkbox"/> | 4 | Controllo serraggio delle connessioni | <input type="checkbox"/> |

| |
|--------------|
| Nota: |
|--------------|

| STRUMENTAZIONE UTILIZZATA |
|---------------------------|
|---------------------------|

| Tipo strumento | Matricola | Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità) |
|----------------|-----------|--|
| | | <input type="checkbox"/> |

Eseguito il: ____ / ____ / ____

Firma Addetto Lavori: _____