

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: MANUTENZIONE TA e TV protezioni e misure CABINA ELETTRICA (TA-TV-FV)	Periodicità Manutenzione: ANNUALE
--	--

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa: CEI 78-17
Marca:	Modello:	Matricola:

ID	Check List Attività	Esito	ID	Check List Attività	Esito
1	Controllo generale stato di conservazione	<input type="checkbox"/>	4	Controllo collegamenti primari e secondari come da progetto	<input type="checkbox"/>
2	Controllo parti isolanti per lesioni e tracce di scarica	<input type="checkbox"/>	5	Controllo integrità e collegamenti resistenza anti ferrorisonanza TV	<input type="checkbox"/>
3	Controllo integrità calotta di protezione e sigillatura morsetti	<input type="checkbox"/>			

Nota: Per il monitoraggio della Ferrorisonanza usare analizzatori di rete per rilevare oscillazioni anomale di tensione e corrente. I segnali tipici di ferrorisonanza includono tensioni sopraelevate e correnti distorte (armonica dominante).

STRUMENTAZIONE UTILIZZATA		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____