

Commessa nr.:	Committente:	Sede:
---------------	--------------	-------

Richiesta di intervento: VP PROVA CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI TERRA	Periodicità Manutenzione:
--	---------------------------

DATI IDENTIFICATIVI IMPIANTO		
Descrizione Impianto:	Cod. CMMS:	Normativa:
Marca:	Modello:	Matricola:

N° azione	Descrizione Attività	Rif. Doc. Tecnica	Esito attività			Verifica (vedi tabella di riferimento xxx in rev.xx)	Note
			Eseguito	Non Eseguito (riportare note)	Anomalia (riportare note)	Misura rilevata	
1	Prova della continuità dei conduttori di Terra a campione: <ul style="list-style-type: none"> - Tra le utenze e la sbarra di terra del quadro di zona - Tra le masse estranee e la sbarra di terra del quadro di zona - Tra la sbarra di terra del quadro di zona e i quadri a monte 	CEI 64-8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vedi tabella Valori rilevati	

VALORI RILEVATI			
Punti controllati			
Da	a	Esito o Valore (ohm)	Note
Sbarra di terra del quadro QEPT1	Lampada ufficio 5 Piano terra	positivo	
Sbarra di terra del quadro QE Infermeria	Presse letto 1	0,3 ohm	

STRUMENTAZIONE		
Tipo strumento	Matricola	Idoneità strumento (taratura e piene funzionalità)
		<input type="checkbox"/>

Eseguito il: ____/____/____

Firma Addetto Lavori: _____